



Einwohnergemeinde Hüniken

Verpflichtungskredit Wasserversorgung, Ersatz Hydranten

Ausgangslage:

Bei der jährlichen Hydrantenkontrolle durch den Brunnenmeister wurde festgestellt, dass bei den Hydranten Nr. 1 und Nr. 4 die Hauptspindeln nur mit grossem Kraftaufwand geöffnet, bzw. geschlossen werden können. Zudem funktionieren bei beiden die Entwässerungen nicht.

Gemäss Empfehlungen der SGV sind Hydranten mit Anschlussleitung DN 70 mm nicht mehr zu sanieren. Bei einer Teilsanierung oder Ersatz der Oberteile werden keine Beiträge bezahlt.

Damit die Hydranten inkl. Zuleitungen wieder auf aktuellem Stand sind, müssen neben dem eigentlichen Ersatz auch die Zuleitungen ab der Hauptleitung von DN 70 mm auf DN 125 mm ersetzt werden.

Die Gesamtkosten setzen sich wie folgt zusammen:

- Tiefbau inkl. Belagsarbeiten
- Leitungsbau
- Ersatz Hydranten
- Ingenieur
- Bauführung

Brutto inkl. 7,7 % MWST = CHF 45'500.00

Von Seiten SGV sind Subventionen in der Höhe von 23 % an den Gesamtkosten zu erwarten.

Antrag:

Der Gemeinderat stellt den Antrag für einen Verpflichtungskredit in der Höhe von CHF 45'500.00, Ersatz inkl. Zuleitungen der Hydranten Nr. 1 + 4.